



Anforderungen an Feuerwehrpläne

Die baurechtlich geforderten Feuerwehrpläne sind entsprechend der DIN 14095, aktuelle Ausgabe (Mai 2007), zu erstellen und mit der Feuerwehr Bremerhaven abzustimmen.

Es sind Symbole der DIN 14034-6 zu verwenden.

Feuerwehrpläne bestehen aus:

- allgemeinen Objektinformationen
- zusätzlichen textlichen Erläuterungen
- Übersichtsplan
- Geschossplan/Geschossplänen
- Sonderplan/Sonderplänen

Die Bestandteile der Feuerwehrpläne müssen genaue Angaben über Besonderheiten und Risiken auf dem Gelände und im Gebäude enthalten, müssen stets auf aktuellem Stand gehalten werden und sind mindestens alle zwei Jahre von einer sachkundigen Person zu prüfen.

Im Vorfeld ist der Feuerwehrplan als Entwurf der Feuerwehr Bremerhaven zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Besondere Hinweise:

- Der Übersichtsplan und die Geschosspläne sind einheitlich auszurichten und darzustellen. Die Pläne sollten nach Möglichkeit so ausgerichtet sein, dass die Hauptzufahrt bzw. der Hauptzugang am unteren Rand des Planes liegt.
- Auf den Geschossplänen sollte sich zur Orientierung ein kleiner Übersichtsplan befinden, auf dem der dargestellte Bereich in rot hinterlegt ist.
- Auf der linken Blattseite ist ein ca. 2 cm breiter Rand für die Lochung frei zulassen.
- Das Gefahrensymbol für Strom ist erst bei Anlagen über 400 V zu verwenden.

- Besonderheiten sind über eine Kurzbeschreibung in einem rot umrandeten Kästchen (weißer Grund, schwarze Schrift) zu kennzeichnen.
- In der Gefahrensymbollegende sind nur die Gefahrensymbole dazustellen, die auf dem jeweiligen Blatt (z.B. Geschossplan) vorhanden sind.
- Die Treppenträume sind mit Symbol 19, 21 oder 22 der DIN 14034-6 zu bezeichnen. Wenn vorhanden analog der Beschriftung am Objekt oder der Feuerwehrlaufkarten. (z.B. T1, T2, T3....)

Anzahl und Ausführung

Der Feuerwehr Bremerhaven ist eine komplette Planausfertigung auszuhändigen.

Der Übersichtsplan und die Geschosspläne sind in DIN A 3 (auf DIN A 4 gefaltet) auszuführen.

Zusätzlich ist 1 Plansatz im pdf- Format (jeder Plan als einzelne pdf- Datei) zu liefern.

1 Plansatz ist vor Ort in einem roten Ordner neben dem FBF gut sichtbar in einem dafür vorgesehenen Aufbewahrungskasten mit der Aufschrift "Feuerwehrpläne" zu hinterlegen.

Gemäß DIN 14095 sind die Pläne durch Klarsichtfolien vor Nässe und Schmutz zu schützen.

Ansprechpartner

Bei Rückfragen wenden sie sich bitte an die

Feuerwehr Bremerhaven
 Fachbereich 37/2
 Zur Hexenbrücke 12
 27570 Bremerhaven

- Herr Sieling Tel. 0471 - 590 - 1242
- Herr Schlereth Tel. 0471 - 590 - 1213
- Herr Kronenberger Tel. 0471 - 590 - 1241

Zur Prüfung und Freigabe des Feuerwehrplans wenden sie sich bitte an

- Herr Sieling Tel. 0471 - 590 - 1242
marco.sieling@magistrat.bremerhaven.de